UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ XÂY DỰNG

Số: 8072/SXD-QLBT
V/v trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị (Mã số: PAKN_202601877).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 07 năm 2026

Kính gửi: Công dân có phản ánh, kiến nghị mã số PAKN_202601877;

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân qua Hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa (Mã số: PAKN_202601877).

- Lĩnh vực: Môi trường - Đô thị

- Địa điểm: Tuyến đường Trần Phú, Nha Trang

- Tiêu đề: Kiến nghị xử lý dứt điểm gờ lệch cos giữa mặt đường và rãnh thoát nước dọc gây nguy hiểm trên đường Trần Phú, Nha Trang.

Ngày 22/7/2026, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra thực tế và nhận thấy tại một số đoạn bó vỉa bên phải tuyến đường Trần Phú (đoạn từ Km19+160 trước Công an tỉnh đến cuối tuyến), có cao độ bó vỉa thấp hơn mặt đường nhựa bình quân khoảng 3–5 cm. Sở Xây dựng ghi nhận ý kiến phản ánh và sẽ khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp xử lý nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, êm thuận và an toàn giao thông trong Quý 3 năm 2026.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa trả lời cho công dân có mã phản ánh, kiến nghị mã số PAKN_202601877 được biết./.

Nơi nhận: (VBĐT)
- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/cáo);
- Lưu: VT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH KHÁNH HÒA

Nguyễn Văn Vinh